

چک لیست های راهنمای طراحی و اجرای نما

۱. آیا نمای جبهه های اصلی و جانبی ساختمان طراحی گردیده است؟

بله
خیر

۲. طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان طراحی شده؟

بله
خیر

۳. ورودی ساختمان در طراحی مورد تأکید قرار گرفته؟

بله
خیر

۳. فضای ورودی سواره و پیاده تفکیک گردیده؟

بله
خیر

۵. درز انقطاع ساختمان در هماهنگی با نما پوشش دارد؟

بله
خیر

۶. آیا به عدم استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در طراحی ساختمان های مسکونی توجه گردیده؟

بله
خیر

۷. اتصالات مصالح به سطح بدنه ساختمان (جزئیات اجرایی) ارائه گردیده؟

بله
خیر

۸. مکانیابی الحاقات (مانند کانال ها و لوله های تأسیساتی، کولر و نظایر آن) در بخش های غیر قابل رؤیت ساختمان طراحی گردیده؟

بله
خیر

۹. طراحی آبچکان، قرنیز بام و کف پنجره ها به نحوی است که از لغزش آب باران بر روی سطح نما جلوگیری نماید؟

بله
خیر

۱۰. طراحی کانال های تخلیه آب باران و ناودان و در داخل ساختمان پیش بینی شده؟

بله
خیر

۱۱. طراحی محل نصب هر گونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمانهای غیرمسکونی منطبق بر مواد بیستم مقررات ملی ساختمان می باشد؟

بله
خیر

۱۲. آیا در طراحی ورودی های ساختمان (اعم از پیاده و سواره) تراز کف خیابان رعایت گردیده؟

بله
خیر

۱۳. دسترسی سواره و پیاده به ساختمان (بالابر معلول، پله و رامپ) در محدوده ملک طراحی گردیده؟

بله
خیر

۱۴. آیا فاصله ایمنی حداقل ۲ متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین در ساختمانهای غیرمسکونی بیش از ۴ طبقه دارای نمای شیشه ای

رعایت گردیده است؟

بله
خیر

۱۵. استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و معبر که دارای عرض ۹/۰ متر و مساحت بیش از ۵۰/۱ مترمربع می باشند

رعایت شده است؟

بله
خیر